DECLARATION DE CONFORMITE

DECLARATION OF CONFORMITY

N° A 58 / 2014

APPAREIL(S) : commande VALENA
SAMPLE DESCRIPTION :

REFERENCE(S) : **774402 - 774404**
REFERENCE(S) :

CARACTERISTIQUES : 10AX 250V ~
RATED CHARACTERISTICS :

CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :
THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :

à la norme EN 60669-1 (1999) en ce qui concerne la distance d'ouverture entre contacts qui est supérieur à 3 mm.

Les conditions et résultats des essais sont consignés dans le dossier 2011605-01A établi par la KEMA

Cette déclaration comprend : 1 page *This declaration contains : 1 page*

Date de délivrance : 03/04/2014
Issue date :

Responsable du Laboratoire Produits Central
Head of test Laboratory
Jean-Marc LIBOUTET

LABORATOIRE PRODUITS CENTRAL legrand 128, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny 87045 Limoges Cedex FRANCE Tél. 05 55 06 84 66 Fax 05 55 06 74 05

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND.
Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except as a complete photographic facsimile. Any partial reproduction, as well as the insertion of any results into an accompanying text for distribution, requires the prior written approval of LEGRAND.
This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

LEGRAND - 128, Avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - F 87045 LIMOGES Cedex - Tél. : (33) 05.55.06.84.66